Hauptleitung HV1 nach HV2
NAYY–J 4x95 SE

Hauptleitung
NAYY–J 4x95 SE

Verlauf der Leitung nicht genau bekant!!!!!

Achtung
500
KWL

Hausanschluss–/HV–Schrank; 2 Abgänge:
(1) NHxx 3 x 80 A (2) NHxx 3 x XX A

Neu: Einspeise–Kabel der
Stromnetz Berlin GmbH
von Gehweg Teterower Ring
Anschlussleistung: 90 kVA

P 49

P 54
ca.129m2

P 55
(alt 4)
ca.277m2

P 56
(alt 3)
ca.222m2

P 57
(alt 2)
ca.346m2

P 58
(alt 5)
ca.294m2

P 59
(alt 6)
ca.323m2

P 60
(alt 7)
ca.323m2

P 61
(alt 8)
ca.284m2

P 62
(alt 9)
ca.286m2

P 63
(alt 10)
ca.286m2

P 64
ca.112m2

P 65
ca.358m2

P 66
(alt 5)
ca.292m2

ca.274m2

NAYY–J 4x70 SE

3 Abgänge
UV 52

UV 53
3 Abgänge

UV 54
Abgänge

2 Abgänge
UV 55

Leitung für P 56 verlegen!

Leitung für P 57 verlegen!

Leitung für P 58 verlegen!

Leitung für P 61 verlegen!

Abwasser

Brunnen

Im Bau

Rohrverlauf unterirdisch

zur Zeit

Cecilienstraße

Ring

Teterower

422

424

137

142

151